

SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO - EG 2026

**FECHA:** 5/12/2025  
**Proveedor:** WESLER S.A.C.  
**RUC:** 20603026277

Nro.	Numeral	Página	Consulta	Absolución
1	3	"6/32"	En los tableros existentes se hace necesario modificación	Respecto a la consulta, el tablero existente que deberá ser modificado es el TMTS, el cual se encargará de alimentar a los nuevos tableros a suministrar, de acuerdo con lo indicado en los términos de referencia del servicio.
2	3	"6/32"	Suministrar el plano en CAD donde se muestran las ubicaciones de tableros, tomas, puestas a tierra y lamparas de emergencia	Se adjuntan a la presente absolución los planos de arquitectura de los hangares 56 y 57, los cuales forman parte de la información base del servicio.